

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年度	令和4年度
施設名称	エコクリーンアファイ

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ(単位:t)	-	457	450	600	398	512.5	653.5	243	415.5	477.5	438.5	395	459.5	
	年度計(単位:t)	5,500	457	450	600	398	512.5	653.5	243	415.5	477.5	438.5	395	459.5	
燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近												
	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
	測定の結果(°C)	850以上	878	899	906	901	903	902	908	914	910	915	910	896	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近												
	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
	測定の結果(°C)	200以下	179	175	174	174	180	180	163	165	166	159	162	164	
煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	-	煙道の排ガス採取口												
	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
	測定の結果(ppm)	100以下	4	7	4	4	3	3	5	8	6	7	7	7	
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去												
煙突から排出される排出ガス中のダイオキシンの濃度(1回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口												
	採取した年月日	-													
	結果の得られた年月日	-													
	測定の結果(ng-TEQ/m³N)	5以下													
煙突から排出される排出ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(6回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口												
	採取した年月日	-	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9		R4.8.18	R4.9.8	R4.10.13	R4.11.10	R4.12.8				R5.3.9
	結果の得られた年月日	-	R4.4.27	R4.5.26	R4.6.23		R4.9.5	R4.9.22	R4.10.28	R4.11.30	R4.12.26				R5.3.23
	ばいじん濃度測定の結果(g/m³N)	0.08		<0.004						<0.004					
	硫酸化物排出量測定の結果(m³N/h)	-		0.054						<0.036					
	窒素酸化物濃度測定の結果(cm³/m³N)	250以下	100	39	79		100		31	40	19				
塩化水素濃度測定の結果(cm³/m³N)	700		24					<4	<4	3				<3	

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(CO濃度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	2		2		4	2		7	7		11	6
2		9	2		3	2		5	4		5	3
3	2	20	3		3	2	11				4	6
4	9	4	2		2		4	11			4	3
5	2	10			2	7	3	4	8	22		
6	4	11	6		1	6	4		9	7	4	3
7	2	6	6		2	2	2	13	5		5	4
8	2		2		2	2		8	5		5	7
9		11	5		2	2		3	4		4	4
10	2	10	2		9	2		3	3	4	7	6
11		4	1	23			9	4		9	14	8
12	3	3		2	6	4	2		6	4		3
13	3	4	1	6	3	3	3		5	3	8	
14	3	9	3	6	2	2	3	36	5	3	6	10
15	2		6	1	7	3		3	5		7	3
16	1	5	2	4	2	2		4	5	6	5	5
17		3	6		4	2	9	6	5	4	8	6
18	2	5	3	8	2		3			6		4
19	5	8		2	2	3			9	9		2
20	6	4	21	8	2	1			8	11	10	
21	4	5	5	1		2		5	3	4	7	4
22	4		3	1	6	7		9	5		12	6
23	4	4	2	2	3	4			9	11		3
24		2	4		2	1		7	8	11	10	4
25	3	4	4	3	2			16		5		12
26	8	7		2	4	4			20	5	4	
27	6	3	6	2	2	2				11	6	
28	5		5	2		3		3		4	6	50
29	2		3	1	3	3		7	12			4
30	15	22		1	3	3		5	3	5		3
31		3			2		6			5		6
計	101	176	105	75	87	76	59	159	153	149	152	6
平均	4	7	4	4	3	3	5	8	7	7	7	7

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(炉出口ガス温度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	864		930		867	907		942	921		930	901
2		867	926		905	917		924	920		903	906
3		888	928		897	903	895				928	879
4	762	882	902		926		898	883			932	912
5	880	915			912	876	900	912	883	853		
6	891	903	838		928	868	921		930	918	895	921
7	889	916	890		911	911	901	909	923		898	908
8	891		909		905	909		922	906		933	915
9	861	871	908		910	907		913	929		908	927
10		889	919		888	898	893	920	915	918	922	908
11	871	907	895	932			912	938		926	897	933
12	874	900		932	895	898	899		889	929		
13	887	926	872	898		898	907		922	915	901	914
14	884		914	894		926		889	906	915	916	915
15	900	891	917	900	885	916		919	923		924	898
16	856	902	927	881	909	903	923	914	909	884	922	805
17		911	926		928	911	923	917	899	911	923	896
18	879	924	921	882	902					905		905
19	882	918		899	915	905			915	920		
20	916	900	880	897	922	925			905	931	885	901
21	807		898	898		908		899	921	929	920	881
22	908	873	928	909	869	892		920	936		891	912
23	907	911	929	896	896	877			943	898		911
24		931	913		908	913		912	935	934	893	915
25	857	916	898	882	904			902		920		
26	888	909		883	910	887			912	929	900	
27	910		874	898	893	885				938	887	720
28	904		897	907		900		905		912	901	883
29	887	842	917	915	883	917		928	899			907
30	890	895		908	900	892		904	890	909		930
31					918		929			920		886
計	21945	21587	22656	16211	23486	23449	10901	18272	21031	19214	20009	23289
平均	878	899	906	901	903	902	908	914	914	915	910	896

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(集じん器ガス温度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	181		172		172	183		174	159		161	165
2		182	169		179	182		164	161		156	167
3		183	164		182	181	164				158	163
4	182	186	157		183			163			162	166
5	178	184			186	172	159	167	154	140		
6	178	184	164		178	180	163		169	150	159	169
7	177	183	169			180	164	159	174		162	167
8	181		175		180	182		173	167		169	165
9	175	182	174		178	178		169	172		162	173
10		181	174		177	180		173	171	155	165	177
11	177	176	172	165			154	174		165	170	174
12	177	184		170	175	178	165		163	166		
13	175	19	189	178		182	162		175	169	159	169
14	174	183	173	171		177	171	155	168	166	161	163
15	175		172	173	171	188		161	171		165	173
16	177	177	176	177	188	179		166	164	149	167	167
17		179	172		185	175	158	164	163	163	167	166
18	180	184	173	168	176		166			159		161
19	175	182		173	176	182			155	161		
20	176	179	177	177	181	175			160	168	159	162
21	180	185	174	172	181	184		158	170	168	164	168
22	181		180	178	184	181		164	175		163	176
23	182	181	179	174	180	178			170	152		177
24		184	176		181	177		160	166	163	152	177
25	180	182	172	167	178			165		158		
26	181	182		172	180	179			159	160		
27	182	180	183	178	180	178				162	153	129
28	185		176	185		180		155		163	163	135
29	183		181	181	182	186		175	166			148
30	186	170		178	185	183		164	160	147		150
31		179			182		169			157		152
計	4478	4371	4343	3137	4680	4680	1795	3303	3812	3341	3397	4259
平均	179	175	174	174	180	180	163	165	166	159	162	164